

СП 73.13330.2016 Приложение Д (рекомендуемое)  
Форма акта о проведении индивидуального испытания оборудования

**Акт**

***Хозяйственно-производственный водопровод В1***

(наименование системы)

смонтированной в ***Завод по производству абразивных инструментов ЗАО "Краунд Премьер"***  
***г. Владимир, п. Сельскохозяйственный, ул. К. Маркса, 31. Производственный корпус***

(наименование объекта строительства, здания, цеха)

г. ***г. Владимир*** " ***27*** " ***ноября*** ***2020*** г.

Комиссия в составе представителей:

застройщика или технического заказчика

***Зам. директора по строительству ЗАО "Краунд премьер" Иванов А.А.***

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

лица, осуществляющего строительство

***Руководитель строительного комплекса ЗАО "МОНТАЖСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ" Петров Т.Ю.***

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

монтажной (строительной) организации

***Главный инженер ООО "Гидропоника" Сидоров Я.М.***

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

составила настоящий акт о нижеследующем:

***1. Насосная станция повышения давления Danfos DF CRE2000 системы В1***

(вентиляторы, насосы, муфты, самоочищающиеся фильтры с электроприводом,

*регулирующие клапаны систем вентиляции (кондиционирования воздуха)*

(указываются номера систем))

прошли обкатку в течение ***48 ч*** согласно техническим условиям, паспорту.

В результате обкатки указанного оборудования установлено, что требования по его сборке и монтажу, приведенные в документации предприятий-изготовителей, соблюдены и неисправности в его работе не обнаружены

Представитель застройщика или технического заказчика

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

(подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации

(подпись)