

Акт

о проведении промывки (продувки) трубопроводов

Отопительная система цеха №1

(наименование системы)

смонтированной в **Производственный корпус. Завод по производству пластмассовых изделий**
ЗАО "Стандарт"

(наименование объекта, здания, цеха)

г. **Смоленск** " **20** **ноября** **2020** г.

Комиссия в составе представителей:

застройщика или технического заказчика

Зам. директора по строительству ЗАО "Стандарт" Иванов А.А.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

лица, осуществляющего строительство

Руководитель строительного комплекса ЗАО "МОНТАЖСПЕЦИФИКАЦИЯ" Петров Б.Б.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

монтажной (строительной) организации

Главный инженер ООО "ГидроСлужба" Сидоров В.В.

(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

произвели осмотр работ, выполненных

ООО "ГидроСлужба"

(наименование строительно-монтажной организации)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию и приемке предъявлена промывка (продувка) трубопроводов

Трубопроводная система отопления, цех №1, номер ПЖ-4

(наименование трубопровода)

протяженностью **45** м.

Промывка (продувка) произведена

водой P=0,6 МПа

(наименование среды, давление, расход)

2. Работы выполнены по проектной документации

проект шифр ПСТ-КДР/П-НВК

ООО «Спецгородпроект»

(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки. На основании изложенного считать промывку (продувку) трубопроводов, перечисленных в акте, выполненной.

Представитель застройщика или технического заказчика

Иванов А.А.

(подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство

Петров Б.Б.

(подпись)

Представитель монтажной (строительной) организации

Сидоров В.В.

(подпись)